



Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384)4-39-45
tond-krasnoturinsk@mail.ru

г. Краснотурьинск
(место составления акта)

« 18 » апреля 20 18 г.
(дата составления акта)

12 ч. 00 м.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 38

По адресу/адресам: 624449, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 80
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда Ильи Александровича № 38 от
"10" апреля 2018 года

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
детская художественная школа»

Дата и время проведения проверки:

"11" апреля 20 18 г. с 14 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2,5 часа

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней / 2,5 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурь-
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
инск, ГО Карпинск, Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Клюковская Людмила Леонидовна 10.04.2018 г. в 09 ч. 25 м.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Соколовская Наталья Васильевна, инспектор ОНДиПР ГО
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к

Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных
области
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Клюковская Людмила Леонидовна, директор
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического

«Красноурьинская ДХШ»

члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- не проведено техническое освидетельствование установки пожарной сигнализации на предмет
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

возможности ее дальнейшего использования по назначению, в связи с истечением срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав установки пожарной автоматики, установленной на объекте (срок службы оборудования в среднем составляет 10 лет) (п.1.10 РД-009-02-96);

- отсутствует на дверях помещений кладовых, мастерских, вентиляционной обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п. 20 Правил противопожарного режима в РФ);

- не заделаны негорючими материалами образовавшиеся отверстия в местах пересечения противопожарной преграды (стены между бывшим буфетом и коридором) различными инженерными и технологическими коммуникациями (п. 22 Правил противопожарного режима в РФ);

- под лестничным маршем у эвакуационного выхода № 2 хранятся горючие материалы (п. 23(к) Правил противопожарного режима в РФ);

- на путях эвакуации (в коридоре и тамбуре эвакуационного выхода № 3) расположены мебель, горючие материалы (п. 36(б) Правил противопожарного режима в РФ);

- в помещениях кладовой, мастерских эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42(в) Правил противопожарного режима в РФ);

- не проведены работы по очистке вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов (п. 50 Правил противопожарного режима в РФ);

- пол на путях эвакуации (коридоры 1 этажа, коридор 2 этажа левое крыло) покрыт линолеумом, показатели пожарной опасности которого не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (п.6 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.; п.6.25* СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009);

- для отделки стены площадки лестничной клетки между 1 и 2 этажами применен материал (ДВП) не соответствующий требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (п.6 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.; п.6.25* СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009);

- для отделки стен тамбура центрального входа применен материал (пластиковые панели) не соответствующий требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (п.6 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.; п.6.25* СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009);

- для отделки ограждений лестничного марша применен материал (древесина) не соответствующий требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (п.6 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.; п.6.25* СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009);

- руководитель организации, ответственный за пожарную безопасность организации и проведение противопожарного инструктажа не проходили обучение пожарно-техническому минимуму более трех лет с последнего обучения (п.3 Правил противопожарного режима в РФ; п.п. 32, 36 Приказа МЧС РФ № 645 от 12.12.2007 г.);

- не разработаны и не утверждены в установленном порядке специальные программы пожарно-технического минимума для работников, осуществляющих круглосуточную охрану организации (п.39 Приказа МЧС РФ № 645 от 12.12.2007 г.);

- в здании художественной школы на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение (п. 4.3.1 СП 1.13130.2009)

Данные нарушения допущены должностным лицом – директором муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Красноурьинская детская художественная школа» Клюковской Людмилы Леонидовны и юридическим лицом - муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Красноурьинская детская художественная школа»

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНДиПР ГО Красноурьинск.

ГО Карпинск, Волчанского ГО Соколовская Н.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)


(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


Директор МБУ ДО «Красноурьинская ДХШ»

Клюковская Людмила Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя,

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


(подпись)

"18" 04 2018г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

«Телефон доверия» отдела НДиПР ГО Красноурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО – 8(34384)4-39-45

«Телефон доверия» УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской -8(343)228-53-84

«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Свердловской -8(343)262-99-99

«Телефон доверия» СРЦ МЧС России - 8(391)298-55-47

«Телефон доверия» МЧС России -8(499)216-99-99